



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0970

No. 202114150



检 验 报 告

产品名称: 液化石油气

被抽样市场主体: 大埔县茶阳液化气供应站

生产单位:
(标称) _____

委托单位: 梅州市市场监督管理局

检验类别: 产品质量监督抽查

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
国家石油石化产品质量检验检测中心 (广东)



广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告 No. 202114150

共 3 页 第 1 页

监督总体		——					
产品名称	品种	液化石油气	商 标 (标称)	——	规格 ☒	商品丙丁烷混合物	
	标称	液化石油气			型号 ☒		
标称生产单位		名称	——			联系人	——
		地址	——			电话	——
任务名称/来源		——					
被抽样 市场主体		名称	大埔县茶阳液化气供应站			联系人	刘海胜
		地址	大埔县茶阳镇土头岗车站内			电话	15361953030
生产单位地址		——					
抽样单位		广东省梅州市质量计量监督检测所					
抽 样 日 期		2021 年 10 月 29 日	抽 样 人 员	潘建成 钟伟杰		抽样单 编 号	A2021074
样 品 数 量		4kg (检样) / 2kg (备样)				检验 类别	产品质量监督抽查
检查封样人员		陈燕、闻云	封样 状态	封样完好		验讫 日期	2021 年 11 月 18 日
抽检评定程序		GB/T 28863-2012《商品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》					
检 验 依 据		GB 11174-2011《液化石油气》					
判 定 依 据		GB 11174-2011《液化石油气》					
检验结论		经抽样检验，样本所检项目判定为未发现不合格。 					
备 注		无。					

批准：杨明松

审核：刘理斌

主检：徐玲

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告 No. 202114150

共 3 页 第 3 页



序号	检验项目	规定要求	实测结果（值）	单项判定	备注
1	组分, % (体积分数)				
	(C3+C4) 烃类组分	≥95	99.71	合格	——
	C5 及 C5 以上烃类组分	≤3.0	0.15	合格	

以下空白