



广东省惠州市石油产品质量监督检验中心  
国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告 No. 202114157

共 3 页 第 1 页



监督总体		——				
产品名称	品种	液化石油气	商 标 (标称)	——	规格 <input checked="" type="checkbox"/>	商品丙丁烷混合物
	标称	液化石油气			型号 <input checked="" type="checkbox"/>	
标称生产单位		名称	——		联系人	——
		地址	——		电话	——
任务名称/来源		——				
被抽样 市场主体		名称	蕉岭县万顺液化发展有限公司红江气站		联系人	张江平
		地址	梅州市蕉岭县长潭镇埕垣村红江石岩寨		电话	13902788619
生产单位地址		——				
抽样单位		广东省梅州市质量计量监督检测所				
抽样日期	2021年10月28日	抽 样 人 员	梁昶 李行		抽样单 编 号	C2021075
样品数量	4kg (检样) / 2kg (备样)				检验 类别	产品质量监督抽查
检查封样人员	陈燕、闻云	封样 状态	封样完好		验讫 日期	2021年11月18日
抽检评定程序	GB/T 28863-2012《商品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》					
检 验 依 据	GB 11174-2011《液化石油气》					
判 定 依 据	GB 11174-2011《液化石油气》					
检验结论	经抽样检验，样本所检项目判定为未发现不合格。					
备 注	无。					



批准: 杨明松

审核: 刘理斌

主检: 徐玲

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心  
国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告 No. 202114157

共 3 页 第 3 页



序号	检验项目	规定要求	实测结果 (值)	单项判定	备注
1	组分, % (体积分数) (C3+C4) 烃类组分	$\geq 95$	98.02	合格	——
	C5 及 C5 以上烃类组分	$\leq 3.0$	1.76	合格	

以下空白