梅州市生态环境局

梅市环函〔2022〕68号

关于大埔县三河镇汇城污水处理设施建设项目入河排污口设置论证报告 审核意见的函

大埔粤海环保有限公司：

你公司报来《入河排污口设置申请书》、《大埔县三河镇汇城污水处理设施建设项目入河排污口设置论证报告》（以下称论证报告）及相关材料收悉。经研究，函复如下：

一、大埔县三河镇汇城污水处理设施建设项目厂区位于大埔县三河镇汇城村，主要服务范围为三河镇汇城村，建设规模为500吨/日，入河排污口设置于厂区旁边无名小溪左岸。

二、广东标诚生态环境科学研究所编制的论证报告在调查基础上，分析论证了入河排污口设置对水功能区、水生态环境和第三者权益等影响，提出了水资源保护措施和建议。经专家审查，基本符合入河排污口设置论证报告编制要求，对项目现状及受纳水域的分析评价符合实际，对污水处理后的排放影响预测基本合理，结论基本可信。

三、根据你公司提供资料及入河排污口设置管理规定，同意

大埔县三河镇汇城污水处理设施建设项目将处理达标后的尾水通过管道排入厂区旁边无名小溪左岸，流经 300m 后进入韩江右岸，入河排污口地理坐标为东经 116°34'16.15"，北纬 24°23'34.14"，排放方式为连续排放，入河方式为管道，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准二者之间的较严值。

四、要在入河排污口规范设置标志牌。运行过程中加强入河排污水量及水质监测，确保达标排放，同时加强应急管理，防止水污染事故发生。

五、若该入河排污口设置位置、排放方式、排放主要污染物种类及其排放浓度、排放总量等发生重大变化，应重新进行入河排污口设置申请。

六、入河排污口试运行 3 个月后，正式投入使用前向我局提出入河排污口设置验收申请，验收合格后入河排污口方可正式投入使用。

七、项目建设和运行期间日常生态环境管理工作由梅州市生态环境局大埔分局负责。

梅州市生态环境局
2022 年 7 月 12 日

公开方式：主动公开

抄送：大埔分局，水生态环境科。

梅州市生态环境局办公室

2022年7月12日印发

核对人：余润玲