

8.2 开放式冷却塔宜设置有效的除雾器。

8.3 开放式冷却塔池内侧应平滑，排污口应设在塔池的底部。

9. 风管

9.1 风管内表面应当易于清洗。

9.2 制作风管的材料不得排放有害物质，不得产生适合微生物生长的营养基质。风管宜采用耐腐蚀的金属材料，采用非金属材料制作风管时，必须保证风管的坚固及严密性，具有承受机械清洗设备正常工作冲击的强度。

9.3 新风系统的新风应直接由风管通过送风口送入室内。

9.4 风机盘管与空调房间的回风口宜用风管连接，但不应影响到日常清洗与维护。

申请人的承诺

申请人就《集中空调通风系统卫生告知书》相关事项作出如下承诺：

- (一) 所填写的信息真实、准确；
- (二) 已经知晓本告知书的全部内容；
- (三) 已达到本告知书的卫生条件、标准和要求；
- (四) 上述陈述是承诺人真实意思的表示；
- (五) 若违反承诺或者作出不实承诺的，愿意承担相应的法律责任。

申请人（委托代理人）

（签字盖章）

2025年8月4日

行政机关：



2025年8月15日

（一式两份）