

华润电力（兴宁）有限公司 2×135MW 机组 脱硫脱硝改造工程环境影响报告表审批前 公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟批准《华润电力（兴宁）有限公司 2×135MW 机组脱硫脱硝改造工程环境影响报告表》，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示 5 个工作日，如有意见，请在公示期内来信或来电向我局反映。

联系地址：梅州市行政服务中心二楼环保窗口，邮编：514021

联系电话：0753-6133820 传真：0753-6133820

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内该审批直接涉及其重大利益关系的申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定以书面形式提出听证申请。

项目名称	建设单位	建设地点	环评机构	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
2 × 135 MW 机组脱硫脱硝改造工程	华润电力（兴宁）有限公司	兴宁市水白村	兴宁市宗兴环保科技有限公司	对锅炉进行低氮燃烧改造、增设 1 套石灰石—石膏湿法脱硫工艺设备替代原有石灰石炉内脱硫工艺设备、增设 1 套 SNCR+SCR 耦合脱硝工	<ol style="list-style-type: none">1、对锅炉废气采用脱硫脱硝设施处理达相关标准后通过烟囱排放。2、对脱硝过程产生的逃逸氨安装在线监控系统。3、脱硝产生的废水经处理后循环利用，不外排。4、脱硫石膏外售作建材原料。5、合理布局，采取隔音、基础减振、管道采取软连接、墙体隔声等降噪措施。6、制订有效可行的环境风险应急预案。

				艺设备。	
--	--	--	--	------	--

2014 年 5 月 20 日