



1:500

安置区

终点: 兴安安置区前

燃: 113.45  
雨: 112.45

信: 116.00  
燃: 113.80  
给: 115.80  
燃: 113.80  
污: 106.59  
燃: 113.90  
雨: 106.50

轻工工业园1号厂房

### 图例

- |  |          |          |              |
|--|----------|----------|--------------|
|  | 本次规划电力管道 |          | 现状给水管道       |
|  | 现状燃气管道   |          | 现状雨、污水管道     |
|  | 现状架空电力塔  | 给: 98.65 | 注: 给水管道内管底高程 |
|  | 规划通信管道   | 电: 96.15 | 注: 电力管道内管顶高程 |

#### 说明:

广梅园三角大道dn200燃气管道规划(压力<0.4MPa), 途径如图所示, 里程为K0+000-K0+749。规划燃气管道走三角大道西面人行道, 距离道路中线13.0米位置, 横跨三角路段燃气管道均采用顶管方式敷设, 要求燃气管道覆土深度应不低于1.0米, 如图示标注有高程的应按控制高程埋设。施工前燃气部门应先征得广梅园同意后, 方可实施。实施时, 燃气部门应同各有关管线部门联系, 并由各管线部门派技术人员现场知指导, 方可施工。施工完毕后, 沟槽应用中砂回填, 并灌水夯实。施工中如遇困难时应及时同有关规划部门联系, 共同协商解决, 余按相关规范。