

广东省梅州市卫生和计划生育局

2017 年第二季度梅州市集中式生活饮用水水质监测信息公示

水质类别	监测点数 (个)	监测指标数 (项次)	监测指标 综合合格率 (%)	备注
出厂水	3	105	100	
末梢水	20	700	99.6	硝酸盐氮、二氧化氯、菌落总数各一个监测点不合格。已督促供水单位整改。

说明:

(1) 检测单位: 梅州市疾控中心、梅县区疾控中心。

(2) 监测点: 出厂水为东升水厂、西桥水厂、江南水厂; 末梢水为彬芳大道南、东升、华南大道南、嘉应东路、新中西路、梅江一路、学海路、月梅、五洲城、黄塘路、曾龙岌、环市西路、扶贵西路、大新路、建设路、新满街、新地街、人民南路、塘坝街、大山路。

(3) 监测指标: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 规定的水质常规指标, 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006) 执行。

(4) 监测指标综合合格率 (%) = 所有样品指标检验合格项次数 ÷ 所有样品指标检验总项次数 × 100%。

梅州市卫生和计划生育局

2017 年 6 月 1 日